# ПАМЯТКА

**о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период**

С наступлением осеннее-зимнего периода, в целях обеспечения пожарной безопасности необходимо соблюдать ***правила противопожарного режима:***

**Требования к территории:**

Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

**Требования к печному отоплению:**

Перед началом отопительного сезона руководитель организации (собственник) обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

Руководитель организации (собственник) перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже:

- 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
- 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
- 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) перекаливать печи.

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.

**Требования к электрооборудованию:**

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

**Запрещается:**

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

в) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

г) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

д) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

е) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

**Требования к газовому оборудованию:**

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

**При использовании бытовых газовых приборов запрещается:**

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

*При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону **01** или **112** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию), а также принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.*

**Будьте осторожны с огнем!**

| Контактные телефоны МЧС | Контактные телефоны ВДПО |
|---|---|
| **Главное управление МЧС России по Рязанской области: «телефон доверия»: 8 (4912) 21-63-04** | **Рязанское областное отделение ВДПО 8 (4912) 46-50-10** |
| **Отделение надзорной деятельности Ряжского района: «телефон доверия»: 8 (49132) 21-9-12** | **Ряжское МРО ООО ВДПО 8 (49132) 22-2-87** |
| **Отделение надзорной деятельности Кораблинского района:«телефон доверия»: 8(49143) 5-06-71** | |
| **Отделение надзорной деятельности Сасовского района:«телефон доверия»: 8(49133) 5-08-13** | **Сасовское МРО ООО ВДПО 8 (49133) 5-06-93** |
| **Отделение надзорной деятельности Касимовского района:«телефон доверия» :8(49131) 2-28-05** | **Касимовское РО ООО ВДПО 8 (49131) 3-05-34** |
| **Отделение надзорной деятельности Шацкого района:«телефон доверия»: 8(49147) 2-27-48** | **Шацкое МРО ООО ВДПО 8 (49147) 2-21-51** |
| **Отделение надзорной деятельности Сараевского района:«телефон доверия»: 8(49148) 3-15-08** | |
| **Отделение надзорной деятельности Шиловского района:«телефон доверия»: 8(49136) 2-19-69** | **Шиловское МРО ООО ВДПО 8 (49136) 2-18-02** |